

Bulletin d'analyse



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

Information	
Date	21.07.2023
Votre référence	commande du 19.07 /
Livraison / Poste	83680706 / 900001
Date livraison	24.07.2023
Ordre / Poste	3004388 / 000070
Date Ordre	19.07.2023
Numéro de client	120323

Donneur d'ordre
ASSERDIS EURL 39 B RUE DU MOULIN ROUGE F-10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
Adresse de livraison
ASSERDIS EURL 39 B RUE DU MOULIN ROUGE F-10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Article
CHLORURE FERRIQUE 40% EN888 T2 C1RP 1422

Lot : 090001098227

Date péremption : 18.07.2024

Quantité : 1 CTN

Caractéristique	Un.	Valeur	Limite inf.	Limite sup.	Méthode d'analyse
Densité (20°C)		1,4087	1,380	1,460	
Titre massique	%(m)	39,1 %(m)	38,5	42,5	

Spécification client :

Contrôles effectués par:

Ce document a été généré informatiquement et ne nécessite pas de signature.